

DIMNJAK d.o.o. Biljska cesta 66 31000 Osijek	T:031/20 88 33 F:031/20 88 37 e-mail: dimnjak@dimnjak.hr	Iban: HR 1041240031127002227 Kent banka Oib:93385987809
--	--	---

VRSTE NEDOSTATAKA DIMOVOĐNOG SUSTAVA

VRSTE NEDOSTATAKA	NAPOMENA	AKTIVNOST	ROK SANACIJE
NEDOVOLJNA KORISNA VISINA DIMNJAKA	PROBLEMI SA PODTLAKOM U DIMNJAKU I MOGUĆNOST NAKUPLJANJA SAMOZAPALJIVE SMOLE NA UNUTARNJIM STIJENKAMA DIMNJAKA TE POVRAT DIMNIH PLYNOVA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; U SLUČAJU POTREBE NADVIŠENJA ISTO IZVESTI PREMA TPD-U; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
PREMALI SVIJETLI PRESJEK	PROBLEMI SA PODTLAKOM U DIMNJAKU I MOGUĆNOST NAKUPLJANJA SAMOZAPALJIVE SMOLE NA UNUTARNJIM STIJENKAMA DIMNJAKA TE POVRAT DIMNIH PLYNOVA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
PREVELIK SVIJETLI PRESJEK	PROBLEMI SA PODTLAKOM U DIMNJAKU I MOGUĆNOST NAKUPLJANJA SAMOZAPALJIVE SMOLE NA UNUTARNJIM STIJENKAMA DIMNJAKA TE POVRAT DIMNIH PLYNOVA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
NEDOVOLJNA IZLACIJA	PROBLEMI SA PODTLAKOM U DIMNJAKU I MOGUĆNOST NAKUPLJANJA SAMOZAPALJIVE SMOLE NA UNUTARNJIM STIJENKAMA DIMNJAKA TE POVRAT DIMNIH PLYNOVA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA	60 DANA
NEISPRAVAN PRISTUP ZA ČIŠĆENJE (HR EN 18160-5)	NEMOGUĆNOST REDOVITOG ODRŽAVANJA DIMNJAKA	IZVESTI PRAVILAN PRISTU PREMA HR EN 18160-5	60 DANA
NEUSKLAĐENOST VRSTE DIMNJAKA SA TROŠILOM	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
UDALJENOST ZAPALJIVIH DIJELOVA OD DIMNJAKA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA. SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	UKLONITI ZAPALJIVE DIJELOVE; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
POSTOJANJA PREPREKA KOD NADVIŠENJA DIMNJAKA	PROBLEMI U ODVODU DIMNIH PLYNOVA U ATMOSFERU	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; U SLUČAJU POTREBE NADVIŠENJA ISTO IZVESTI PREMA TPD-U; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
NEPRAVILNA VERTIKALNOST DIMNJAKA	MOGUĆNOST ZAČEPLJENJA DIMNJAKA, NEMOGUĆNOST KVALITETNOG ODRŽAVANJA	IZRADITI PRORAČUN DIMNJAKA; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
NEPRAVILNA IZVEDBA (UGRADNJA) DIMNJAKA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPUTITI NA SUDIONIKE GRAĐENJA; UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	60 DANA
NEDOPUŠTENI GRAĐEVINSKI ZAHVAT NA/U DIMNJAKU		UPUTITI NA SUDIONIKE GRAĐENJA	60 DANA
POJAVA MIRISA DIMNIH PLYNOVA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA. OBAVEZNO ISPITIVANJE DIMNOM PATRONOM I SNIMANJE KAMEROM; U SLUČAJU NEGATIVNIH REZULTATA POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	60 DANA
NEUSKLAĐENOST S PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM	DIMNJAK IZVEDEN U SUPROTNOSTI SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM ILI NEMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	IZRADITI PROJEKTNU DOKUMENTACIJU PREMA TPD-U	60 DANA
NEDOSTUPNOST KONTROLNIM VRATAŠCIMA DIMNJAKA - DONJA POZICIJA	NEMOGUĆNOST REDOVITOG ODRŽAVANJA DIMNJAKA NAVESTI BROJ STANA/VLASNIKA-KORISNIKA (POZICIJU KONTROLNIH VRATAŠACA)	POTREBNO OSIGURATI PRISTUP U ROKU _____	60 DANA
NEDOSTUPNOST KONTROLNIM VRATAŠCIMA DIMNJAKA - GORNJA POZICIJA	POTREBNO OSIGURATI PRISTUP U ROKU _____	POTREBNO OSIGURATI PRISTUP U ROKU _____	60 DANA
NEISPRAVNA KONTROLNA VRATAŠCA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA. SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	OBVEZNA IZMJENA - UGRADNJA PLINOTIJEŠNIH VRATAŠACA	60 DANA
NEZAŠTIĆENA NATKROVNA ELEKTRIČNA INSTALACIJA	UPOZORENJE: VELIKA OPASNOST OD POŽARA I NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA.	60 DANA

VAŽNO!

U SLUČAJU DA NAKON ROKA SANACIJE (60 DANA) NEDOSTACI NISU OTKLONJENI, DIMOVOĐNI SUSTAV NIJE SIGURAN ZA DALJNJU UPORABU, TE JE KORIŠTENJE ISTOG ISKLJUČIVO U ODGOVORNOSTI VLASNIKA/KORISNIKA. ZA ISTE JE TVRTKA DIMNJAK D.O.O. OBVEZNA O ISTOM OBAVIJESTITI INSPEKCIJSKE SLUŽBE /DISTRIBUTERA PLINA.